



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДЗ

№ 219988

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.016.0019390-07  
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 19 лютого 2007 до 29 червня 2011  
Срок действия с

Продукція **Компоненти системи адресної пожежної сигналізації 'Омега', у складі згідно з додатком.**  
Продукция

8531 10 30 00

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

31.62.11.500

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям

усім обов'язковим ДСТУ EN 54-2:2003, ДСТУ EN 54-4:2003, ДСТУ EN 54-5:2003, ДСТУ EN 54-7:2004, ДСТУ EN 54-10:2004, ДСТУ EN 54-11:2004, ДСТУ prEN 54-13:2004, ДСТУ 4113-2001 (IEC 60950:1999, MOD), р.1 ГОСТ 23511-79, п. 3.3.3, 3.3.3.1, 3.6, 3.7 ТУ У 31.1-21268014-001-2003 'Системи адресної пожежної сигналізації 'Омега'.

Виробник продукції  
Изготовитель продукции

Приватне підприємство 'РЕЗЕРВ-1',  
адресав: 61140, м. Харків, вул. Польова, 87,  
код ЄДРПОУ 21268014.

Сертифікат видано  
Сертификат выдан

Приватне підприємство 'РЕЗЕРВ-1',  
адресав: 61140, м. Харків, вул. Польова, 87,  
код ЄДРПОУ 21268014.

Додаткова інформація  
Дополнительная информация

Компоненти системи адресної пожежної сигналізації 'Омега', у складі згідно з додатком, що виробляються серійно з 19.02.2007 до 29.06.2011 за ТУ У 31.1-21268014-001-2003 Системи адресної пожежної сигналізації 'Омега'. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється національним знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93, що наноситься на кожний компонент системи.

Сертифікат видано органом з сертифікації  
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,  
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6  
(свідоцтво про уповноваження №UA.PN.016 від 01.04.05)  
т.(044)461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі  
На основании

Протокол сертифікаційних випробувань від 16.02.2007 № 16/2007 Випробувального центру ТОВ 'Росток-ВЦ' (атестат акредитації № 2Н416 від 02.06.2006). Сертифікат від 30.06.2006 № UA 2.003.01971-06, терміном дії до 29.06.2011 на систему управління якістю Органу з сертифікації систем управління якістю Державного підприємства 'Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації' (атестат акредитації № UA 5.001.003 від 05.02.2002).

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации

М.П.

підпис

В.І. Приймаченко

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

